



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	TATIANE	Telefone	3201- 9387	WhatsApp:	628248-0010
e-mail:	tatiane.pires@ovg.org.br			PROCESSO Nº	202500058006549
Esta solicitação é válida até o dia: 16/12/2025- podendo ser prorrogado (acompanhar site OVG)					

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:			Inscrição Estadual:		
Contato:			Inscrição Municipal:		
Telefone:			e-mail:		
Celular:			Outros:		
Endereço:				CEP.:	
Banco:		Agência:		Conta:	OP.

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO : Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática (nobreaks), conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência nº. 033/2025 Versão 2

ITEM	DESCRIÇÃO OBJETO OU SERVIÇO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Nobreak 700 VA ou superior com garantia mínima de 12 meses.		UNIDADE	5	R\$ -	R\$ -
2	Nobreak 1,4 Kva ou superior com garantia mínima de 12 meses.		UNIDADE	41	R\$ -	R\$ -
3	Nobreak 4 Kva ou superior com garantia mínima de 12 meses.		UNIDADE	3	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL DA PROPOSTA ----->						R\$ -

NOTA-SE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com **SOMENTE 02(duas) casas decimais** após a vírgula.

OBSERVAÇÕES DOS ITENS

FAVOR LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA / EDITAL

DA ESPECIFICAÇÃO E DO QUANTITATIVO DO OBJETO

3.1. Nobreak 700 VA ou superior(Item 1)

3.1.1. Tensão nominal de entrada Bivoltz e de tensão nominal de saída 110/120V;

3.1.2. Deverá possuir no mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136; Entrada: Tensão nominal de entrada 115V/127/220 Volts automático, 10Amperes; 3.1.3. Deverá ter frequência de entrada 60 Hz e Forma de onda senoidal; 3.1.4. Deverá possuir no mínimo 1 LED que indica as condições do nobreak; 3.1.5. Deverá possuir Função mute para alertas e alarmes; 3.1.6. Botão liga/desliga temporizado; 3.1.7. Deverá possibilitar recarga automática das baterias; 3.1.8. Deverá permite ser ligado na ausência de rede elétrica;b3.1.9. Deverá conter proteção Contra Sub/sobretensão da rede elétrica; 3.1.10. Deverá contar preferencialmente com função True RMS; 3.1.11. Rendimento Mínimo: 90% (para operação rede); 3.1.12. Deverá contar com baterias Internas: No mínimo 1 bateria compatível com equipamento e dimensionada pelo fabricante para que se obtenha o melhor desempenho; 3.1.13. Deverá Permitir que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; 3.1.14. Deverá ter Circuito Desmagnetizador; 3.1.15. Deverá conter Porta fusível com mínimo de uma unidade reserva; 3.1.16. Tempo de acionamento do inversor da bateria interna: < 0,8 ms.

Dispositivos de proteção: - Contra descarga total das baterias; - Contra Surtos de Tensão; 3.1.17. Deverá possuir Proteção contra Curto-circuito no inversor; 3.1.18. Garantia do fabricante do equipamento ofertado para todo o conjunto, de no mínimo 12 (doze) meses. 3.1.19. Deverá ser informado a marca e modelo do produto ofertado; 3.1.20. Deverá vir acompanhado com todas baterias necessárias ao pleno funcionamento; 3.1.21. Modelo de Referencia: Nobreak Senoidal Attiv, 700VA bivolt 4 tomadas, 4820060, Intelbras.

Nobreak 4KVA ou superior:(Item 3) 3.3.1. Deverá ter potencia mínima de 4kVA e máxima de 5KVA; 3.3.2. Deverá ser Nobreak senoidal On line de dupla conversão; 3.3.3. A solução ofertada deverá possuir no mínimo certificado de sistema de energia ininterrupto ; 3.3.4. Deverá possuir transformador isolador interno ou dispor de tecnologia compatível como protração LGBT ; 3.3.5. Deverá constar com By-Pass; 3.3.6. Deverá possibilitar ser sincronismo com a rede tecnologia SNMP; 3.3.7. Deverá permitir ser ligado a Rede elétrica; 3.3.8. Deverá possuir Display possibilitando identificar medidas, elétricas, status além de data e hora e teclado para configurações; 3.3.9. Chave manual para manutenção com necessário; 3.3.10. Entrada 115v e 220V selecionável ou Bivoltz automático e frequência 50/60HZ; 3.3.11. Saída Monofásica ou bifásica de 220v ou Bivoltz; 3.3.12. Comunicação inteligente SNMP, com suporte para Modbus sobre TCP/IP/BACNET; Deverá oferecer Contra Sobre tensão, curto circuito, sobre aquecimento, entre outros; 3.3.14. Deverá realizar religamento automático ao retorno da rede elétrica após desligamento por bateria baixa; 3.3.15. Tempo de recarga das baterias máximo após descarga total de 12 horas; 3.3.16. A solução ofertada deverá permitir Autoteste ou seja deverá testar todos os circuitos internos, inclusive as baterias; 3.3.17. A solução ofertada deverá possibilitar religamento automático após retorno/normalização da rede elétrica; 3.3.18. A solução ofertada deverá dispor baterias Hot Swap ou equivalentes suficientes e com rendimento superior a 93%; Deverá emitir baixo ruído; Deverá possuir filtro PFC Ativo; 3.3.21. A solução ofertada deverá contar com software que possibilite gerenciamento do equipamento ofertado; 3.3.22. Deverá possibilitar acoplar banco de baterias externo, sendo de preferência interno e externo para aumento de autonomia; 3.3.23. Estabilizador interno que corrige oscilações da rede elétrica; 3.3.24. Deverá possuir sistema de resfriamento compatível com a necessidade do equipamento ofertado; 3.3.25. Deverá possuir garantia mínima do fabricante de 12 meses; 3.3.26. O equipamento deverá ser entregue com Banco de baterias completo, incluindo baterias necessárias ao pleno funcionamento ou possuir baterias intensas ao equipamento; 3.3.27. O equipamento deverá ser entregue montado no local previamente informado pela contratada; 3.3.28. A Modelo de referência: NOBREAK TS SYAL 4KVA BIVOLT 115/220V 6819 Com banco de baterias e baterias.

ENTREGA/EXECUÇÃO : Os produtos deverão ser entregues de forma única, com **um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias** contados da solicitação da OVG, observando-se as condições do Termo para a entrega deles.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos

Condição de Pagamento:		☐ Boleto bancário	☐ Depósito Bancário
Prazo de pagamento:			
Validade da Proposta:			
Prazo de Entrega:			
Nota Fiscal:	Material: ☐		Serviço: ☐

Observações do Fornecedor: